

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	DOLINA NIDY ALFA FIRE (2021)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wyprawa tynkarska przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych wymienionych elementów konstrukcyjnych: - Typ 3 - nośne elementy betonowe, - Typ 4 - nośne elementy stalowe, - Typ 5 - nośne, płaskie elementy zespolone, z betonu i blachy profilowanej - Typ 6 - nośne słupy stalowe wypełnione betonem.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
Europejski dokument oceny:	EAD 350140-00-1106: wrzesień 2017
Europejska Ocena Techniczna: Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka notyfikowana:	Europejska Ocena Techniczna ETA-21/0165 z 17/03/2021 Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Odporność ogniowa	Według Załącznika B ETA-21/0165
Trwałość (włącznie ze skutecznością izolowania)	Kategoria użytkowa według p. 2.2 ETA-21/0165: Typ Y, Z ₂
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	NPD
Odporność na uderzenie / przemieszczenie	NPD
Przyczepność • beton – grubość wyprawy: 10 ÷ 25 mm • stal (surowa lub pokryta podkładem epoksydowym lub alkidowym) – grubość wyprawy: 10 ÷ 36 mm • stal ocynkowana – grubość wyprawy: 10 ÷ 40 mm	≥ 0,10 MPa ≥ 0,10 MPa ≥ 0,10 MPa

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Patrycja Stasiak** w Łodzi dnia 03.08.2022 r.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

.....
Patrycja Stasiak