



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K113/2026

Strona 1 z 5

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS RENOTER

Nazwa handlowa:

Atlas RENOTER

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

ATLAS RENOTER (2026)

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS RENOTER jest przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

Atlas sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):

LP. Zakład Produkcyjny w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 18 Stycznia 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

LB. Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 32, 85-758 Bydgoszcz

LD. Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Z. Zakład Produkcyjny w Zgierzu, ul. Szczawińska 52A, 95-100 Zgierz

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

2+

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2020 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0456/Z

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Załącznik A. Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS STOPTER K-50

Załącznik B. Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS ULTRA

Załącznik C. Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS U oraz ATLAS GRAWIS DUO

Załącznik D. Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS U BIAŁY

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Łódź, 16.06.2026 r.
(miejsce i data wydania)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak

(podpis)



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K113/2026

Strona 2 z 5

Załącznik A.

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS STOPTER K-50

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 2 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,1 < 0,2
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 2 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,4 < 0,4
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęcherzeń
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN - Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100 - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M	III III II II II II / I ¹⁾ II III III III III III
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,30
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	według Załącznika E ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Przyczepność zaprawy klejącej i kleju poliuretanowego do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej	według tablic 6 i 8 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej ²⁾	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
Odporność na obciążenie wiatrem	według tablicy 9 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
¹⁾ układ z podwójną warstwą siatki	
²⁾ klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019)	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K113/2026

Strona 3 z 5

Załącznik B.

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS ULTRA

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 3 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,2 < 0,3
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 3 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,50 < 0,85
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęczeń
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI	II / I ¹⁾ II / I ¹⁾ II / I ¹⁾ II / I ¹⁾ I / I ¹⁾ I / I ¹⁾
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,75
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	według Załącznika E ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Przyczepność zaprawy klejącej i kleju poliuretanowego do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej	według tablic 6 i 8 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Przyczepność masy klejącej do wyrobu do izolacji cieplnej	według tablicy 7 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej ²⁾	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
Odporność na obciążenie wiatrem	według tablicy 9 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
¹⁾ układ z podwójną warstwą siatki ²⁾ klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019)	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K113/2026

Strona 4 z 5

Załącznik C.

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS U oraz ATLAS GRAWIS DUO

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 4 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,15 < 0,20
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 4 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,5 < 0,5
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęcherzeń
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN - Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100 - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M	III III III III III III III III III III III II
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,30
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	według Załącznika E ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Przyczepność zaprawy klejącej i kleju poliuretanowego do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej	według tablic 6 i 8 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej ¹⁾	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
Odporność na obciążenie wiatrem	według tablicy 9 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
¹⁾ klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019)	



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K113/2026

Strona 5 z 5

Załącznik D.

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS DUO Białe

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 5 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,2 < 0,2
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 5 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,5 < 0,5
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojień i spęczeń
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN - Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100 - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M	II II II II II II III II II II II
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,50
Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła)	według Załącznika E ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Przyczepność zaprawy klejącej i kleju poliuretanowego do betonu i wyrobu do izolacji cieplnej	według tablic 6 i 8 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej ¹⁾	nierozprzestrzeniające ognia (NRO)
Odporność na obciążenie wiatrem	według tablicy 9 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2
¹⁾ klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019)	

